



μ. μ/ : 08/09/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
7^Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ - Γ.Ν.-Κ.Υ.ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ
«ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»
(Οργανική Μονάδα της Έδρας , Άγιος
Νικόλαος)
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

Βαθμός ασφαλείας _____

Άγιος Νικόλαος 8-9- 2021

Αριθμ. Πρωτ:

Ταχ.Δ/ση: Κωνστ. Παλαιολόγου & Κνωσού
Τ.Κ. 72100 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Πληροφορίες: Σουσαμλής Μηνάς

ΠΡΟΣ: **Οικονομική Υπηρεσία**
Γραφείο Προμηθειών

☎ Τηλέφωνο: 28413 43532

✉ E-mail: msousamlis@aghnosp.gr

ΘΕΜΑ : Προδιαγραφές Κλιματιστικού θαλάμου 407

1. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας.
2. Να είναι τεχνολογίας inverter.
3. Να είναι επιτοίχιο.
4. Να έχει απόδοση ψύξης περίπου 9.000 BTU/H.
5. Να λειτουργεί με τη χρήση οικολογικού ψυκτικού υγρού R32.
6. Να διαθέτει χαμηλά επίπεδα θορύβου.
7. Να μπορεί να αποδίδει στην ψύξη όταν η θερμοκρασία εξωτερικού χώρου είναι περίπου 42 βαθμούς Κελσίου
8. Να είναι ενεργειακής κλάσης (ψύξη) τουλάχιστον A++.
9. Τροφοδοσία ρεύματος 220-240V~/50Hz/1Phase.
10. Να πληροί όλους τους κανονισμούς ασφαλείας και κατασκευής για εξοπλισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11. Να παραδοθεί με όλα τα εξαρτήματα που περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές, για την πλήρη λειτουργία του και το εγχειρίδιο και το τεχνικό εγχειρίδιο.
12. Να υπάρχει υπεύθυνο SERVICE από την προμηθεύτρια εταιρία, και επάρκεια εξαρτημάτων, ανταλλακτικών και αναλώσιμων για τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια.
13. Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark.
14. Η κατασκευάστρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001.
15. Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας με διάρκεια τουλάχιστον Δύο (2) έτη.
16. Επιπλέον δυνατότητες της συσκευής να αναφερθούν προς θετική αξιολόγηση.
17. Η προμήθεια θα συνοδευτεί από αποξήλωση, απομάκρυνση του υφιστάμενου και από εγκατάσταση τοποθέτησης. Μήκος σωληνώσεων 2 μέτρα.

Ο προϊστ. Υπ/σης Τεχνικού

Μηνάς Σουσαμλής
Διπλ. Μηχ. Ηλ/γος