



Άγιος Νικόλαος 8-6-2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
7^Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ - Γ.Ν.-Κ.Υ.ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ
«ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»
(Οργανική Μονάδα της Έδρας , Άγιος
Νικόλαος)
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

Αριθμ. Πρωτ:

Ταχ.Δ/ση: Κωνστ. Παλαιολόγου & Κνωσού
Τ.Κ. 72100 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Πληροφορίες: Αρακαδάκης Σταύρος
Τηλέφωνο: 28413 43614
E-mail: sarakadakis@agnhosp.gr

ΠΡΟΣ: Τμήμα Προμηθειών

Θέμα: Τεχνικές προδιαγραφές Αεροκουρτίνας για το χώρο της MTN

Αεροκουρτίνα απλή (όχι θερμαινόμενη), με μήκος στομίου περίπου 200 cm για το χώρο της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου. Να είναι κατάλληλη για τοποθέτηση σε άνοιγμα ύψους 220 cm. Να τροφοδοτείται από μονοφασικό σύστημα 230 V /50 Hz, να διαθέτει 2 ταχύτητες λειτουργίας και χαμηλή στάθμη θορύβου (μικρότερη από 70 dB στην υψηλή ταχύτητα). Η μέγιστη παροχή αέρα να είναι μεγαλύτερη από 2500 m³/h. Το συνολικό μήκος του μηχανήματος να μην υπερβαίνει τα 206 cm
Η αεροκουρτίνα να διαθέτει εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) ετών.