



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
7^Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ - Γ.Ν.-Κ.Υ.ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ
«ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»
(Οργανική Μονάδα της Έδρας , Άγιος
Νικόλαος)
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

Άγιος Νικόλαος 24-5- 2023

Αριθμ. Πρωτ:

Ταχ.Δ/ση: Κωνστ. Παλαιολόγου & Κνωσού
Τ.Κ. 72100 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Πληροφορίες: Αρακαδάκης Σταύρος

☎ Τηλέφωνο: 28413 43532

✉ E-mail: sarakadakis@aghnosp.gr

ΠΡΟΣ: **Οικονομική Υπηρεσία**
Γραφείο Προμηθειών

ΘΕΜΑ : Προδιαγραφές Κλιματιστικού για το νέο γραφείο των υπευθύνων του
ακτινολογικού εργαστηρίου

1. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας.
2. Να είναι τεχνολογίας inverter.
3. Να είναι επιτοίχιο.
4. Να έχει απόδοση ψύξης περίπου 9.000 BTU/h.
5. Να λειτουργεί με τη χρήση οικολογικού ψυκτικού υγρού R32.
6. Να διαθέτει χαμηλά επίπεδα θορύβου.
7. Να είναι ενεργειακής κλάσης (ψύξη) τουλάχιστον A++.
8. Τροφοδοσία ρεύματος 220-240V~/50Hz/1Phase.
9. Να πληροί όλους τους κανονισμούς ασφαλείας και κατασκευής για εξοπλισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10. Να παραδοθεί με όλα τα εξαρτήματα που περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές, για την πλήρη λειτουργία του και το εγχειρίδιο και το τεχνικό εγχειρίδιο.
11. Να υπάρχει υπεύθυνο SERVICE από την προμηθεύτρια εταιρία, και επάρκεια εξαρτημάτων, ανταλλακτικών και αναλώσιμων για τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια.
12. Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark.
13. Η κατασκευάστρια εταιρία να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001.
14. Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας με διάρκεια τουλάχιστον τρία (3) έτη.
15. Επιπλέον δυνατότητες της συσκευής να αναφερθούν προς θετική αξιολόγηση.
- 16. Η προμήθεια θα συνοδευτεί από εγκατάσταση τοποθέτησης. Θα απαιτηθούν σωληνώσεις περίπου 4 μέτρα.**

Ο Συντάξας

Σταύρος Αρακαδάκης
Διπλ. Μηχ. Ηλ/γος