

**Περιγραφή εργασιών συντήρησης και επισκευής υδραυλικών
εγκαταστάσεων υπογείου κ' ισόγειου παλαιάς πτέρυγας**

Στην Τεχνική Υπηρεσία, μετά τις τελευταίες συνταξιοδοτήσεις των Υδραυλικών, δεν υπηρετεί πλέον κανένας με τέτοια ειδικότητα. Εργασίες συντήρησης των υδραυλικών υποδοχέων, νιπτήρων, νεροχυτών, δοχείων έκπλυσης WC, αποκαταστάσεις διαρροών σε λεκάνες, βρύσες, μπαταρίες και κάθε είδους σωληνώσεις, κρίνονται απαραίτητες και η μη αντιμετώπιση των βλαβών θέτει σε κίνδυνο την ομαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου, την υγιεινή ασθενών και εργαζομένων, και πρέπει να εκτελούνται οπωσδήποτε από εξωτερικό συνεργείο. Ειδικά οι εργασίες αποκατάστασης των βλαβών δεν μπορούν να προβλεφθούν και γίνονται κατά περίπτωση.

Οι εργασίες που αναφέρονται στην υπ' αριθ. 16/21-1-2019 αίτηση παροχής υπηρεσιών αφορούν:

Υπόγειο:

1. Συντηρήσεις και επισκευές σε βαλβίδες έκπλυσης WC, λεκάνες, νιπτήρες, μπαταρίες κλπ.
2. Αντικατάσταση αν απαιτηθεί κατεστραμμένων βαλβίδων έκπλυσης, λεκανών, νιπτήρων, μπαταριών κλπ.
3. Καθαρισμός και αποκατάσταση ροής σε σωληνώσεις αποχέτευσης, σχάρες αποχέτευσης μαγειρείων και πλυντηρίων, φρεάτια, σιφώνια, νιπτήρες, λάντζες κλπ.
4. Αποκατάσταση διαρροών σε βρύσες, μπαταρίες, σωληνώσεις ύδρευσης – αποχέτευσης - ατμού σε μαγειρεία και πλυντήρια κλπ. χώρους.
5. Αντικατάσταση αν απαιτηθεί κατεστραμμένων νεροχυτών, λαντζών, βρυσών κλπ.
6. Καθαρισμός σωληνώσεων εξαερισμού WC
7. Συντηρήσεις και αν απαιτηθεί αντικαταστάσεις σωμάτων καλοριφέρ και FC δαπέδου
8. Ελεγχoi βαννών, βαλβίδων, ανεπίστροφων, εξαεριστικών, πυρ.φωλεών (βάννες, μάνικες) κ.α. υδραυλικών εγκαταστάσεων

Ισόγειο:

1. Συντηρήσεις και επισκευές σε βαλβίδες έκπλυσης WC, λεκάνες, νιπτήρες, μπαταρίες κλπ.
2. Αντικατάσταση αν απαιτηθεί κατεστραμμένων βαλβίδων έκπλυσης, λεκανών, νιπτήρων, μπαταριών κλπ.
3. Καθαρισμός και αποκατάσταση ροής σε σωληνώσεις αποχέτευσης, φρεάτια, σιφώνια, νιπτήρες, λάντζες κλπ.
4. Αποκατάσταση διαρροών σε βρύσες, μπαταρίες, σωληνώσεις ύδρευσης – αποχέτευσης.

5. Αντικατάσταση νεροχυτών, λαντζών, βρυσών κλπ. που χρήζουν αντικατάστασης.
6. Καθαρισμός σωληνώσεων εξαερισμού WC
7. Συντηρήσεις και αν απαιτηθεί αντικαταστάσεις σωμάτων καλοριφέρ και FC δαπέδου
8. Ελεγχοι βαννών, βαλβίδων, ανεπίστροφων, εξαεριστικών, πυρ.φωλεών (βάννες, μάνικες) κ.α. υδραυλικών εγκαταστάσεων
9. Καθαρισμός εξωτερικών σχαρών και φρεατίων ομβρίων
10. Καθαρισμός και αποκατάσταση ροής σε σωληνώσεις αποχέτευσης, αποχετεύσεις μηχανημάτων μικροβιολογικού, αιματολογικού κλπ. εργαστηρίων

Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατάθεση προσφοράς η επί τόπου επίσκεψη του ενδιαφερομένου για να λάβει γνώση του αντικειμένου και των συνθηκών και η προσκόμιση αντίστοιχης βεβαίωσης από την Τ.Υ.
Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 3800 €

Ο Συντάξας



Σταγάκης Εμμ.