



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
7^Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ - Γ.Ν.-Κ.Υ.ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ
«ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»
(Οργανική Μονάδα της Έδρας , Άγιος
Νικόλαος)
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

ΠΡΟΣ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Θέμα: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΛΥΠΡΙΖΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Σχετ: Με το Α.Π. 11936-24/10/2024 έγγραφο της παθολογικής κλινικής με θέμα: «Χορήγηση και τοποθέτηση πολύπριζων στη παθολογική κλινική».

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχουν τα πολύπριζα για την παθολογική κλινική είναι τα εξής:

- Να διαθέτει 4 θέσεις για υποδοχή αρσενικών φικς Σούκο,
- Τα αρσενικά φικς να συνδέονται υπό γωνία πάνω στο πολύπριζο
- Να έχουν 1,5 μέτρο καλώδιο διατομής τουλάχιστον 3 X 1,5 mm²
- Λευκού χρώματος
- Να διαθέτει υποδοχές για στήριξη στον τοίχο με βίδες χωρίς να χρειάζεται να ανοίξει το πολύπριζο
- Να διαθέτει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά
- Να έχει ένδειξη CE
- Τάση Τροφοδοσίας (V):220-240V
- Συχνότητα Λειτουργίας (Hz):50/60Hz
- Ονομαστική Ισχύς (W):3600W

Ο Συντάξας

Κουτσάκης Αθανάσιος
Ηλεκτρολόγος Μηχ. ΤΕ